

测试报告

TEST REPORT

证书编号: [2017DW02330240]
Certificate No. 2019DW02380365

委托方名称 中核兰州铀浓缩有限公司
Customer

委托方地址 兰州市西园区新安路1号
Address


器具名称 高压核相器
Name Of Sample

制造厂商 武汉华意电力科技有限公司
Manufacturer

型号规格 HY-10KV
Model/Type

器具编号 1903284
No Of Sample

测试依据 参照: JJG(鄂)13-2001 数字高压表检定规程
Reference Documents



环境条件 Environmental condition	温度: 18.1℃	相对湿度 63 %	其它: —
	Temperature	R.H.	Others

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)



发证日期 2019年 06月 28日
Calibration date Y M D

证书批准人 耿靖
Approved by
核 验 李亮波
Checked by
测 试 田天
Tested by

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



测试结果

Results Of Test

一. 外观检查: 正常。

二. 绝缘测试: 在被测试件顶端和尾部之间施加工频 10kV 电压, 耐压 1 分钟,

未见击穿及飞弧现象, 绝缘测试通过。

以下空白

测试技术研究院
骑缝章