

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2019DW3401880]

Certificate No.

委托方名称 武汉华意电力科技有限公司

Customer

委托方地址 武汉

Address

器具名称 大地网接地电阻测试仪

Name Of Sample

制造厂商 武汉华意电力科技有限公司

Manufacturer

型号规格 JD-H

Model/Type

器具编号 19150905

No Of Sample

证书专用章

Stamp

校准日期
Calibration date2019 年 11 月 12 日
Y M D建议再校日期
Recommended recal.date2020 年 11 月 30 日
Y M D证书批准人
Approved by核验员
Checked by校准员
Calibrated by

耿睿

王强

王强

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



● 本院(中心)是国家法定计量检定机构。

This body is an institute of legal verification.

国家法定计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01028, (国)法计(2012)01040

Authorization certificate number of the national legal metrological verification institution:

中国合格评定国家认可委员会实验室: No. L0544

Laboratory accreditation certificate number of China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS): No. L0544

● 本次校准的技术依据(名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJG 984—2004 接地导通电阻测试仪检定规程 Verification Regulation of
Earth-Continuity Testers

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

过渡直流标准电阻器

型号/编号

Model/Serial No.

2110型/01

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2019DW2251739/2020-12-10

量测试技术研究
书骑缝章

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 24.0℃

Temperature

相对湿度: 60 %

R.H.

其它: ——

Others

气压: ——

Pressure

地点: B132

Place

原始记录编号: 2019DW3401880

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

标准实际值 (mΩ)	被校实际值 (Ω)	$U_{rel}(k=2)$
10.00	0.010	6×10^{-3}
30.00	0.030	
50.00	0.050	
70.00	0.071	
100.0	0.101	
300.0	0.302	
500.0	0.504	
700.0	0.706	
测试电流	1 A	

以下空白

完